Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku

Racławice, 24 września 2026r.
PSK.9020.12.7.2026

Miejski Zakład Komunalny Nisko
Sp. z o.o. w Nisku
ul. Szklarniowa 1
37-400 Nisko

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 37ax ust. 3 pkt 1, ust. 10, art. 37av ust. 1 pkt 1, pkt 6 lit. a, pkt 7, pkt 10 ustawy z dnia 14 marca 1985r.o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024r. poz. 416, z późn. zm.), art. 104, art. 107 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2025r. poz. 1691), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024r. poz. 757, z późn zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 748) oraz po analizie sprawozdań cząstkowych z badań z dnia 23 września 2026r. (data wpływu: 23.09.2026r.) oraz uzupełnień sprawozdań z badań z dnia 24 września 2026r. (data wpływu: 24.09.2026r.) wykonanych przez Pracownię Higieny Komunalnej Oddział Laboratoryjny PSSE w Stalowej Woli, próbek wody z systemu zaopatrzenia w wodę w Zarzeczu, pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 21 września 2026r. w punktach zgodności: stacja uzdatniania wody w Zarzeczu (spr. i uzupełnienie do spr. nr OL.PHK.9052.2.83.2026), Voster Sp. z o.o. Sp. k w Zarzeczu ul. A. Mickiewicza 155 (spr. i uzupełnienie do spr. nr OL.PHK.9052.2.84.2026), Optimum ul. Przemysłowa 8A Zarzecze (spr. i uzupełnienie do spr. OL.PHK.9052.2.85.2026), NZOZ Zarzecze ul. A. Mickiewicza 46 (spr. i uzupełnienie do spr. nr OL.PHK.9052.2.86.2026), Usługi Transportowe i Handel Z. Kozyra ul. Ługowa 79 Zarzecze (spr. i uzupełnienie do spr. nr OL.PHK.9052.2.87.2026), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku

stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi z systemu zaopatrzenia w wodę w Zarzeczu w zakresie parametrów mikrobiologicznych po zakończeniu działań naprawczych zrealizowanych przez dostawcę wody, nałożonych decyzją PPIS w Nisku z dnia 21 września 2026r.

UZASADNIENIE

Przepis art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków stanowi, że nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Zgodnie z art. 37av ust. 1 pkt 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach nadzoru nad jakością wody do spożycia państwowy powiatowy inspektor sanitarny, zgodnie z właściwością miejscową weryfikuje wywiązywanie się dostawcy wody z obowiązków, o których mowa w art. 4p ust. 1 pkt 4 ustawy o zaopatrzeniu w wodę; zgodnie z art. 37av ust. 1 pkt 7 analizuje przekazane

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku
Racławice, ul. Rudnicka 13 | 37-400 Nisko
+48 15 841 20 10

adres e-mail: sekretariat.psse.nisko@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-53955-52727-FISHV-26

przez dostawcę wody sprawozdania i informacje, o których mowa w art. 4p ust. 1 pkt 6 ustawy, w zakresie wystąpienia ewentualnego zagrożenia w rozumieniu art. 2 pkt 19a tej ustawy oraz gromadzi, weryfikuje, analizuje i ocenia dane o jakości wody do spożycia uzyskane w wyniku prowadzonego nadzoru nad jakością wody do spożycia oraz przekazuje je właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu, o czym mowa w art. 37av ust. 1 pkt 9 ustawy.
W dniu 18 września 2026r. w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Miejski Zakład Komunalny Nisko Sp. z o.o. w Nisku ul. Szklarniowa 1, 37-400 Nisko pobrano do badań laboratoryjnych próbkę wody z systemu zaopatrzenia w wodę w Zarzeczu w punkcie zgodności: Voster Sp. z o.o. Sp. k w Zarzeczu ul. A. Mickiewicza 155.
Przeprowadzona analiza tej próbki wykazała obecność bakterii grupy coli w ilości 22 jtk/100 ml przy wartości parametrycznej 0 jtk/100 ml. W związku z powyższym, PPIS w Nisku uznał, że woda z ww. systemu zaopatrzenia, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie odpowiada wymaganiom przewidzianym dla wody do spożycia. Decyzją z dnia 21 września 2026r., znak: PSK.9020.12.7.2026, PPIS w Nisku stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z ww. systemu zaopatrzenia i nakazał Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu Nisko Sp. z o.o. w Nisku ul. Szklarniowa 1, 37-400 Nisko:
1. Doprowadzić jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z systemu zaopatrzenia w wodę w Zarzeczu do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2. Bezzwłocznie poinformować w sposób skuteczny odbiorców wody z ww. systemu zaopatrzenia o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi, w tym o szkodliwości dla zdrowia i życia używania tej wody w sposób mogący spowodować dostanie się jej do przewodu pokarmowego.
3. Do czasu wyeliminowania mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody z systemu zaopatrzenia w wodę w Zarzeczu, zapewnić odbiorcom wodę do spożycia właściwej jakości i w odpowiedniej ilości z innego źródła lub konfekcjonowaną, z jednoczesnym powiadomieniem o punktach jej poboru.
4. Przedstawić PPIS w Nisku informację o planowanych działaniach naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowaną przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
5. O zakończeniu działań naprawczych poinformować PPIS w Nisku oraz przedstawić wyniki badań próbek wody podawanej z ww. systemu zaopatrzenia oraz z co najmniej trzech punktów zlokalizowanych na sieci wodociągowej w systemie zaopatrzenia w wodę w Zarzeczu w uzgodnieniu z PPIS w Nisku, potwierdzających zgodność parametrów mikrobiologicznych z wymaganiami określonymi w ww. rozporządzeniu.
Przeprowadzone analizy 5 próbek wody z systemu zaopatrzenia w Zarzeczu, pobranych do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 21 września 2026r. w punktach zgodności: stacja uzdatniania wody w Zarzeczu, Voster Sp. z o.o. Sp. k w Zarzeczu ul. A. Mickiewicza 155, Optimum ul. Przemysłowa 8A Zarzecze, NZOZ Zarzecze ul. A. Mickiewicza 46, Usługi Transportowe i Handel Z. Kozyra ul. Ługowa 79 Zarzecze, w zakresie parametrów mikrobiologicznych wykazały ich zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Biorąc powyższe pod uwagę, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku zgodnie z art. 37ax ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r.o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, orzeka jak w decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem tut. Inspektora w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
W w/w terminie strona może złożyć wobec PPIS w Nisku pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tego zrzeczenia się przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Nisku
Anna Karkoszka
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Higiena Żywności i Żywienia w/m
3. Higiena Dzieci i Młodzieży w/m
4. Epidemiologia w/m
5. Higiena Pracy w/m
6. A/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Pl. Wolności 14, 37-400 Nisko
2. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nisku