Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku

Racławice, 21 września 2026r.
PSK.9020.12.7.2026

Miejski Zakład Komunalny Nisko Sp. z o.o. w Nisku
ul. Szklarniowa 1
37-400 Nisko

URZĄD GMINY I MIASTA w NISKU
SEKRETARIAT Data 21 WRZ. 2026
Referat/Jednostka ...
☐ Proszę o rozliczenie ☐ Nie mam uwag
☐ ...
☐ a/a Podpis ...

URZĄD GMINY I MIASTA W NISKU
KANCELARIA OGÓLNA
WPŁYNĘŁO
21-09-2026
Nr 11218/EOD
Podpis ...

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 27 ust.1, ust. 2 i art. 37 ust. 1, art. 37av ust. 1 pkt 1, pkt 7, pkt 9, pkt 10 oraz art. 37ax ust. 1, ust. 3 pkt 4, ust. 8, ust. 9 i ust. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 416, z późn. zm.), art. 104, art. 107 § 1 i § 3, art. 130 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. 2025 r. poz. 1691), art. 4a ust. 1 pkt 1 i pkt 2, ust. 2, art. 4b, art. 4c ust. 1 pkt 1, art. 4p ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 4, pkt 6, pkt 7, pkt 16, art. 5 ust. 1 pkt 4 oraz art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2024 r. poz. 757, z późn. zm.), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 748), części C tabela 1 Lp. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 748), po analizie powiadomienia o przekroczeniu nr: 26406164 parametru mikrobiologicznego w próbce wody z systemu zaopatrzenia w wodę w Zarzeczu, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 18 września 2026r. w punkcie zgodności: VOSTER Sp. z o.o. Sp. k. ul. A. Mickiewicza 155, Zarzecze, wykonanych przez SGS Polska Sp. z o.o. Pracownia Środowiskowa ul. Cieszyńska 52a, 43-200 Pszczyna (nr laboratoryjny próbki 044392/09/2026),
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku

stwierdza

brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z systemu zaopatrzenia w wodę w Zarzeczu, zaopatrującego miejscowość Zarzecze (przysiółki: Krzaki, Wypych, Cierpisówka, Stara Wieś, Ług, Podborek, Zapacz, Bukowina, Piaski, Kudełki, Nowa Wieś i Błonie), ze względu na niezgodność z wartością parametryczną parametru bakterie grupy coli w ilości 22 jtk/100 ml przy dopuszczalnej wartości 0 jtk/100 ml

i nakazuje
Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu Nisko Sp. z o.o. w Nisku ul. Szklarniowa 1, 37-400 Nisko

1. Doprowadzić jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z systemu zaopatrzenia w wodę w Zarzeczu do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 748).

2. Bezzwłocznie poinformować w sposób skuteczny odbiorców wody z ww. systemu zaopatrzenia o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi, w tym o szkodliwości dla zdrowia i życia używania tej wody w sposób mogący spowodować dostanie się jej do przewodu pokarmowego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku
Racławice, ul. Rudnicka 13 | 37-400 Nisko
+48 15 841 20 10

adres e-mail: sekretariat.psse.nisko@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-53955-52727-FISHV-26

3. Do czasu wyeliminowania mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody z systemu zaopatrzenia w wodę w Zarzeczu, zapewnić odbiorcom wodę do spożycia właściwej jakości i w odpowiedniej ilości z innego źródła lub konfekcjonowaną, z jednoczesnym powiadomieniem o punktach jej poboru.

4. Przedstawić PPIS w Nisku informację o planowanych działaniach naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowaną przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

5. O zakończeniu działań naprawczych poinformować PPIS w Nisku oraz przedstawić wyniki badań próbek wody podawanej z ww. systemu zaopatrzenia oraz z co najmniej trzech punktów zlokalizowanych na sieci wodociągowej w systemie zaopatrzenia w wodę w Zarzeczu w uzgodnieniu z PPIS w Nisku, potwierdzających zgodność parametrów mikrobiologicznych z wymaganiami określonymi w ww. rozporządzeniu.

Niniejsza decyzja w punktach 1, 2 i 3 podlega natychmiastowemu wykonaniu na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024r. poz. 416, z późn. zm.) ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.

UZASADNIENIE

Przepis art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków stanowi, że nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Zgodnie z art. 37av ust. 1 pkt 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach nadzoru nad jakością wody do spożycia państwowy powiatowy inspektor sanitarny, zgodnie z właściwością miejscową weryfikuje wywiązywanie się dostawcy wody z obowiązków, o których mowa w art. 4p ust. 1 pkt 4 ustawy o zaopatrzeniu w wodę; zgodnie z art. 37av ust. 1 pkt 7 analizuje przekazane przez dostawcę wody sprawozdania i informacje, o których mowa w art. 4p ust. 1 pkt 6 ustawy, w zakresie wystąpienia ewentualnego zagrożenia w rozumieniu art. 2 pkt 19a tej ustawy oraz gromadzi, weryfikuje, analizuje i ocenia dane o jakości wody do spożycia uzyskane w wyniku prowadzonego nadzoru nad jakością wody do spożycia oraz przekazuje je właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu, o czym mowa w art. 37av ust. 1 pkt 9 ustawy.
W dniu 18 września 2026r. w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez MZK Nisko Sp. z o.o. w Nisku, pobrano do badań laboratoryjnych próbkę wody z systemu zaopatrzenia w wodę w Zarzeczu, w punkcie zgodności: VOSTER Sp. z o.o. Sp. k. ul. A. Mickiewicza 155, Zarzecze. Przeprowadzona analiza tej próbki wykazała obecność bakterii grupy coli w ilości 22 jtk/100 ml, przy dopuszczalnej wartość parametrycznej 0 jtk/100 ml (powiadomienie o przekroczeniu nr: 26406164, nr laboratoryjny próbki 044392/09/2026). W związku z powyższym, PPIS w Nisku uznał, że woda z systemu zaopatrzenia w Zarzeczu, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie odpowiada wymaganiom przewidzianym dla wody do spożycia. W ww. próbce wody nie stwierdzono obecności enterokoków jelitowych i *Escherichia coli* (informacja z laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. dot. wyników badań próbki nr 044392/09/2026).
Bakterie grupy coli występują zarówno w ściekach jak i w wodzie. Odznaczają się zdolnością przetrwania i namnażania w systemie dystrybucji wody. Ich występowanie oznacza nieskuteczność procesów uzdatniania wody, co wskazuje na konieczność podjęcia natychmiastowych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości mikrobiologicznej wody do wymagań określonych w rozporządzeniu. Spożycie wody z podwyższoną zawartością bakterii grupy coli może powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe, w tym bóle brzucha, nudności i biegunkę.

Zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków woda przeznaczona do spożycia przez ludzi jest zdrowa i czysta, jeżeli jest wolna od wszelkich mikroorganizmów i pasożytów oraz wszelkich substancji w ilościach lub w stężeniach, które stanowią potencjalne niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi oraz spełnia minimalne wymagania określone dla parametrów mikrobiologicznych, chemicznych oraz istotnych dla oceny ryzyka w wewnętrznym systemie wodociągowym, określone w ww. rozporządzeniu, a w myśl art. 4a ust. 2 dostawca wody podejmuje wszelkie działania, aby woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełniała wymagania określone w ust. 1 oraz określone dla parametrów wskaźnikowych, a każdy przypadek niezgodności z wartością parametryczną niezwłocznie analizuje w celu określenia przyczyny tej niezgodności.
Na podstawie art. 4c ust. 1 pkt 1 ww. ustawy wartości parametryczne są przestrzegane w przypadku wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z sieci wodociągowej w obiektach budowlanych lub w sieci, lub w miejscu świadczenia usługi – w punkcie, w którym ta woda wypływa z punktów czerpalnych używanych zwykle do jej poboru – zwanych „punktami zgodności".
Art. 4p ust. 1 pkt 1 ustawy nakłada na dostawcę wody zapewnienie jakości wody przeznaczonej do spożycia zgodnej z wymaganiami, o których mowa w art. 4a ust. 1 i art. 4b oraz dostarczanie do punktu dostawy odbiorcy usług wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, której jakość jest zgodna z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia, o czym mowa w art. 4p ust. 1 pkt 2.
W myśl § 3 tego rozporządzenia, minimalne wymagania dotyczące wartości parametrycznych wykorzystywanych do oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone są w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
Zgodnie z art. 37ax ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, właściwy państwowy inspektor sanitarny w związku z niezgodnością z wartością parametryczną ocenia, czy ta niezgodność stanowi zagrożenie oraz może nałożyć obowiązek na dostawce wody, w drodze decyzji, do jak najszybszego podjęcia niezbędnych działań naprawczych, wskazując termin realizacji tych działań oraz wydać stosowne zalecenia dla konsumentów dotyczące stosowania wody.
W myśl art. 37ax ust. 3 pkt 4 ww. ustawy właściwy państwowy inspektor sanitarny stwierdza brak przydatności wody do spożycia w przypadku niezgodności z wartością parametryczną parametru mikrobiologicznego oraz gdy woda do spożycia jest niezdatna do użycia, a jej jakość zagraża zdrowiu konsumentów, jednocześnie wskazując, po dokonaniu oceny tego zagrożenia, czy ta woda może być przeznaczona do innych celów.
Zgodnie z art. 37ax ust. 8 dostawca wody przedstawia właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu informację o planowanych działaniach naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowaną przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz z art. 37ax ust. 9 nakazuje podjęcie przez dostawcę wody lub właściciela lub zarządcę budynku działań naprawczych oraz opiniuje termin realizacji tych działań, a po wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 3, przekazuje właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) komunikat skierowany do konsumentów, który ma być rozpowszechniany w ramach informowania o jakości wody mając na uwadze ryzyko dla zdrowia ludzi, które mogłoby zostać spowodowane spożywaniem wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w związku z wystąpieniem niezgodności z wartością parametryczną, przerwaniem dostaw lub ograniczeniem korzystania z tej wody, o czym mowa w art. 37ax ust. 10 oraz w art. 37av ust. 1 pkt 10 ww. ustawy.
Jak wynika z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić należytą jakość dostarczanej wody, w tym wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (...).
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku po dokonaniu analizy ryzyka

zdrowotnego, mając na względzie bezpieczeństwo konsumentów, stwierdził brak przydatności wody do spożycia dla wody pochodzącej z systemu zaopatrzenia w wodę w Zarzeczu.
Potwierdzenie wykonania nakazu w pkt 3 wymaga udokumentowania, że jakość wody dostarczanej z innego źródła lub konfekcjonowanej spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej , w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień. Na podstawie art. 27 ust. 2 przedmiotowa decyzja w punktach 1, 2, 3 podlega natychmiastowemu wykonaniu ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia. Również z tego powodu odstąpiono od zasady określonej w art. 10 § 1 Kpa. Obowiązki określone w punktach 1, 2, 3 przedmiotowej decyzji należy wykonać z chwilą jej otrzymania.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, organem właściwym jest państwowy powiatowy inspektor sanitarny. W myśl art. 37 ust. 1 w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku, mając na względzie powyższe, orzeka jak w decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem tut. Inspektora w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
W w/w terminie strona może złożyć wobec PPIS w Nisku pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tego zrzeczenia się przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonalności decyzji.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Nisku
Anna Karkoszka
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Higiena Żywności i Żywienia w/m
3. Higiena Dzieci i Młodzieży w/m
4. Epidemiologia w/m
5. Higiena Pracy w/m
6. A/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Pl. Wolności 14, 37-400 Nisko
2. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nisku